

## Asbestin kartoituspöytäkirja

20/9 2022 sivu 3

Tilaaja: Vaasan Kaupunki/Kiinteistötoimi

Kohde: Ristinummen palvelukeskus

Lähiosoite: PL 508

Lähiosoite: Kappelinmäentie 8

Postiosoite: 65100 Vaasa

Postiosoite: 65370 Vaasa

### Kartoituspöytäkirjan merkkien selitykset

Tulos K=Sisältää asbestia  
E=Ei sisältää asbestia

Laatu V=Vaalea asbesti (antofylliitti, amosiitti, krysotiili)  
S=Sininen asbesti (krokidoliitti)

Kunto A=Hyvä Ei pölyävä  
B=Välttävä Vähän pölyävä  
C=Heikko Pölyävä  
D=Erittäin heikko Paljon pölyävä

Jos kunto on merkitty kirjaimella C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi.

Toimenpiteet 1=Ei toimenpiteitä  
2=Siivous  
3=Korjaus  
4=Kapselointi  
5=Pinnoitus (esim. maalilla tai massalla)  
6=Purku osastointimenetelmällä  
7=Kohdepoisto  
8=Hansikaspussipurku  
9=Levyjen purku ulkotiloissa kokonaisena

Toimenpiteet voidaan merkitä myös kahdella eri numerolla. Esim. numeroilla 2 ja 3 joka tarkoittaa että tilat tulisi myös siivota korjaustyön yhteydessä.

**Kartoituksen suorittaja**



**Christer Westergård**

Osoite/adress

CW Consult  
Koskisuontie 39A Forskärrvägen  
65610 Mustasaari-Korsholm

Puh/tel

puh 0503063092

Email

[christerw53@gmail.com](mailto:christerw53@gmail.com)

Ly-tun/As-sign

2735461-8