

**Tilaja:**

CW-Consult  
Forskärrvägen 39 A  
65610 Korsholm

**ANALYYSIRAPORTTI**

11.7.2022

19355

Näyte vastaanotettu:

8.7.2022

Näyte analysoitu:

Vaasassa

**ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ****Kohde/ Projekti**

Ristinummen palvelukeskus/ ulkopuoli

**Näytteenottopäivämäärä**

8.7.2022

**Näytteenottaja**

Christer Westergård

**Menetelmä**

Laboratorio käyttää muunneltua menetelmää standardista ISO 22262-1. Näytteen tutkimiseen on käytetty valomikroskooppia ja Tescan VEGA3 SBH pyyhkäisyelektronimikroskooppia.

Mahdolliset kuidut on tunnistettu alkuainekoostumuksen perusteella (SEM/EDS). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä.

Mittausepävarmuuden saa tarvittaessa laboratoriosta.

**Tulos**

| Näyte # | Materiaali         | Tila                                 | Tulos               | Laji |
|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|------|
| 1       | Kattohuopa, bitumi | Vesikatot, myymäläosa, seurakuntaosa | Ei sisällä asbestia | --   |
| 2       | Kattohuopa, bitumi | Vesikatto, katos                     | Ei sisällä asbestia | --   |

**bestLab Oy**

Minttu Koskela

bestLab Oy

Myllärinkatu 19, 65100 Vaasa, puh. 010 5818570 / Kaupintie 11, 00440 Helsinki, puh. 010 5818571 /

Hakakatu 2, 15520 Lahti, puh. 010 5818572

www.bestlab.fi

Y-tunnus 2758493-1

v. 7.11.4

