

**Tilaaaja:**

CW-Consult
Forskärrvägen 39 A
65610 Korsholm

ANALYYSIRAPORTTI

6.9.2022

20621

Näyte vastaanotettu:

6.9.2022

Näyte analysoitu:

Vaasassa

ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ**Kohde/ Projekti**

Ristinummen palvelukeskus

Näytteenottopäivämäärä

5.9.2022

Näytteenottaja

Christer Westergård

**Menetelmä**

Laboratorio käyttää muunneltua menetelmää standardista ISO 22262-1. Näytteen tutkimiseen on käytetty valomikroskooppia ja Tescan VEGA3 SBH pylväiselektronimikroskooppia.

Mahdolliset kuidut on tunnistettu alkuainekoostumuksen perusteella (SEM/EDS). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mittausepävarmuuden saa tarvittaessa laboratoriosta.

Tulos


Näyte #	Materiaali	Tila	Tulos	Laji
1	Seinälevy Luja	Sähkökeskus ent. ravintola Messi	Sisältää asbestia	Krysotiili
2	Lattiamatot 2 kpl ja liima	Sosiaalitalat ent. ravintola Messi	Ei sisällä asbestia	--
3	Lattiamatto, liima ja tasoite	Keittiö ent. ravintola Messi	Ei sisällä asbestia	--
4	Seinäkaakelin sauma ja kiinnityslaasti	Keittiö ent. ravintola Messi	Sisältää asbestia	Antofylliitti
5	Seinäkaakelin sauma jakiinnityslaasti	Keittiö ent. postitoimisto	Ei sisällä asbestia	--
6	Seinämaali ja tasoite	Eteinen ent. postitoimisto	Ei sisällä asbestia	--
7	Katon akustiikkalevy	Eteinen ent. postitoimisto	Ei sisällä asbestia	--
8	Lattian vinylilaatta ja liima	Varasto ent. postitoimisto	Ei sisällä asbestia	--
9	Lattiamatto (alkuperäinen), liima ja tasoite	Tuulikaappi ent. postitoimisto	Ei sisällä asbestia	--



Näyte #	Materiaali	Tila	Tulos	Laji
11	Seinäkaakelin sauma ja kiinnityslaasti	Ent. myymälä	Sisältää asbestia	Antofylliitti
12	Mosaiikkilaatan sauma ja kiinnityslaasti	Ent. myymälä	Ei sisällä asbestia	--
14	Iv kanavien tiivistyskitti	IV konehuone	Ei sisällä asbestia	--

Tummennettu materiaali sisältää asbestia.

bestLab Oy



Minna Lundberg

