

**Tilaja:**

CW-Consult
Forskärrvägen 39 A
65610 Korsholm

ANALYYSIRAPORTTI

15.9.2022

20897

Näyte vastaanotettu:

15.9.2022

Näyte analysoitu:

Vaasassa

ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ**Kohde/ Projekti**

Ristinummen palvelukeskus

Näytteenottopäivämäärä

15.9.2022

Näytteenottaja

Christer Westergård

**Menetelmä**

Laboratorio käyttää muunneltua menetelmää standardista ISO 22262-1. Näytteen tutkimiseen on käytetty valomikroskooppia ja Tescan VEGA3 SBH pyyhkäisyelektronimikroskooppia.

Mahdolliset kuidut on tunnistettu alkuainekoostumuksen perusteella (SEM/EDS). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mittausepävarmuuden saa tarvittaessa laboratoriosta.

Tulos

Näyte #	Materiaali	Tila	Tulos	Laji
15	Seinäkaakelin saumalaasti ja kiinnityslaasti	Kellarin wc	Sisältää asbestia	Antofylliitti

Tummennettu materiaali sisältää asbestia.

bestLab Oy

Åsa Teir

Åsa Teir

