


Putkien perustamistapa	Asennusalausta 150 mm		Asennusalausta 150 mm		Asennusalausta 150 mm + kiviainesarina 300 mm		Asennusalausta 150 mm		Asennusalausta 150 mm	
Kaivantokaltevuus /tuenta	Luiskattuna 1:1,5		Luiskattuna 1:1,5		Luiskattuna 1:1		Luiskattuna 1:1,5		Luiskattuna	
Jätevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	6858	3505/0007	7199	2392/0008	2093/0007	2093/0007	2093/0007	2093/0007	6326/0013	445
Putken mitat ja laatu	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10	315 PE-PN10
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	4,8	16,3	5,77	10,14	14,69	20,07	25,02	28,07	32,12	37,70
Painejätevesi, laen korkeus	4,8	16,3	5,77	10,14	14,69	20,07	25,02	28,07	32,12	37,70
Putken mitat ja laatu	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10
Paalu	5,1	17,0	5,74	10,10	14,65	20,07	25,08	28,06	32,11	37,66
Pros.purkuvesi, laen korkeus	5,1	17,0	5,74	10,10	14,65	20,07	25,08	28,06	32,11	37,66
Putken mitat ja laatu	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10	225 PE-PN10
Paalu	4,9	16,5	5,76	10,14	14,69	20,07	25,02	28,07	32,12	37,70
Vesijohto, laen korkeus	4,9	16,5	5,76	10,14	14,69	20,07	25,02	28,07	32,12	37,70
Putken mitat ja laatu	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10	400 PE-PN10
Paalu	5,0	16,7	5,77	10,14	14,69	20,07	25,02	28,06	32,12	37,70
Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus	6858	3505/0007	7199	2392/0008	2093/0007	2093/0007	2093/0007	2093/0007	6326/0013	445
Putken mitat ja laatu	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB	250 PP/k-SNB
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus	4,9	16,5	5,76	10,14	14,69	20,07	25,02	28,06	32,12	37,70



**Tasokoordinaatisto ETRS-GK22. Korkeusjärjestelmä N2000**

Muutos Pvm.	Suunn.	Eritytely

**Vaasan kaupungin tekninen virasto**  
Kuntateknikka  
**Vasa stads tekniska verk**  
Kommunteknik

**WSP**  
Kivitalentienkatu 1 D  
90220 Oulu, puh. 0207 864 12

**LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUE**  
PITUUSLEIKKAUS  
TUOTANTOTIE PLV 0-850

SUHDE  
SKALA  
**1:1000/1:100**

PIIRI, n:o  
RITIN, n:o  
**a-2215 /20**

Fvm. 30.11.2021 | hyväksytty