



LVI
Pääte- ja verkostolaitteet
Ilmanvaihto
Vaihe 2

Vaasan Lyseo ja Vasa Gymnasium
Vaasanpuistikko 8
Vaasan Lyseo, talotekniikkasaneeraus
Vaasanpuistikko 8

Asiakirja n:o	LVI 0111		
Projekti n:o	111617.VV201214		
Viim. muutos		Laatija/tark.	
Laadittu	31.10.2021	Laatija/tark.	OJo/AHi

Yleiset vaatimukset

Näkyvissä olevissa laitteissa valmistajan vakiovärisävy, jos ei toisin mainittu.

LAITTEET		
Muutos		<div>Toimittaa</div> <div>Asentaa</div>
Huonelaitteet, vaihe 2		
T Suutinkanava		
T 1 IBIS + IBIS c		
	Malli (esimerkki)	IBISb 250-3000-6 + IBIS Cb 1500
	Valmistaja	Swegon
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
T 2 IBIS		
	Malli (esimerkki)	IBISb 250-3000-6
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
T 3 IBIS + IBIS c		
	Malli (esimerkki)	IBISb 250-4500-6 + IBIS Cb 1500
	Valmistaja	Swegon
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
T Seinälaite		
T 4 Colibri wall + ALV		
	Valmistaja	Swegon
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
Huomautukset		
T-160 = Colibri Wall 400-200 + ALV 400-200-160-B		
T-200 = Colibri Wall 550-250 + ALV 550-250-200-B		
T 5 Colibri wall + ALV		
	Valmistaja	Swegon
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
Huomautukset		
T-160 = Colibri Wall 400-200 + ALV 400-200-160-K		
T-200 = Colibri Wall 550-250 + ALV 550-250-200-K		
T Kattolaite		
T 6 Colibri Free		
	Tyyppi	Vapaasti ripustettava
	Malli (esimerkki)	Swegon
	Valmistaja	Colibri Fg
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
T 7 KTI		
	Tyyppi	Tuloilmaventtiili
	Malli (esimerkki)	KTI
	Valmistaja	FläktGroup
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
T 8 Colibri CR + ALS		
	Malli (esimerkki)	Colibri CR + ALS
	Valmistaja	Swegon
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
P Poistoilmalaite		
P 1 GRL + TRG		
	Malli (esimerkki)	GRLc + TRGd
	Valmistaja	Swegon
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
Huomautukset		
Laittekoot ilmoitettu pohjakuvissa.		
Huom! TRG laatikon kanavaliitäntä tarkistettava työmaalla.		

LAITTEET		
Muutos		<div>Toimittaa</div> <div>Asentaa</div>
	P Poistoilmaventtiili	
	P 3 Poistoilmaventtiili	
	Malli (esimerkki)	KSO
	Valmistaja	FläktGroup
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
	Jäteilmalaite	
	UPH 1 Jäteilmakatos	
	Malli (esimerkki)	BRSF 800 + BRTG 9 kattoläpivienti
	Valmistaja	Bevent Oy
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
	Huomautukset	
	Sijainti ARK kattokuvan mukaisesti.	
	Vierekkäiset jäteilmalaitteet pellitetään yhtenäisen näköisesti (RU)	
	Kattoläpivienti jäteilmalaitteen koon mukaisesti	
	BRSF 800 + BRTG 9	
	BRSF 200 + BRTG 3	
	Ulkoilmalaite	
	IOL 1 Ulkoilmasäleikkö	
	Malli (esimerkki)	RIS
	Valmistaja	FläktGroup
	Värisävy	Arkkitehdin määrittelemä
	Huomautukset	
	Säleikköjenn pinta-ala yhteensä 1,3 m ² . Asennetaan paikallarakennettuun ilmanottokatokseen (RU)	
	Äänenvaimennin	
	ÄV 01 Äänenvaimennin (kanava)	
	Malli (esimerkki)	BDER-44, pituus 1200mm
	Valmistaja	FläktGroup
	Huomautukset	
	Koko pohjakuvan mukaan	
	ÄV 02 Äänenvaimennin (kanava)	
	Malli (esimerkki)	BDER-44, pituus 900mm
	Valmistaja	FläktGroup
	Huomautukset	
	Koko pohjakuvan mukaan	