



LVI
Vesikalusteluettelo
Vaihe 2

Vaasan Lyseo ja Vasa Gymnasium
Vaasanpuistikko 8
Vaasan Lyseo, talotekniikkasaneeraus
Vaasanpuistikko 8

Asiakirja n:o	LVI 0112		
Projekti n:o	111617.VV201214		
Viim. muutos		Laatija/tark.	
Laadittu	31.10.2021	Laatija/tark.	OJo/AHi

Yleiset vaatimukset

Vesipisteet varustetaan kalustekohtaisin kuulasulkuventtiilein.

Posliinituotteet ovat valkoisia ellei toisin ole mainittu. Sekoittimet, hana, yms. Ja näkyvät asennustarvikkeet ovat kromattuja ellei toisin ole mainittu.

WC-istuimet säädetään 6 litran huuhtelulle.

Pesualtaiden asennuskorkeus 850 mm, jos ei toisin mainita.

Urakoitsijan tarkistettava ja säädettävä valokennohanojen virtausajan ja tunnistusetaisyyden toiminta asennuspaikalla.

Pikapalopostit toimitetaan valmiiksi polttomaalattuina arkkitehdin määräämään värisävyyn.

Vesikalusteet toimitetaan käyttövalmiina kokonaisuuksina. Mikäli vesikalusteille ei ole määrätty kaikkia toiminnan edellyttämiä osia, varustetaan ne saman valmistajan kyseiseen kalustemalliin soveltuvilla perusosilla. Näitä ovat esim. :

-lattiakaivon kansisto (valitaan lattiamateriaalin mukaisesti)

-WC-istuimen kansi

-elektronisen hanan takaiskut mikäli eivät sisälly hanatoimitukseen

Kaikissa tuotteissa noudatettava valmistajan ohjeita.

Vesikalusteiden mahdollisen etäkäyttöjärjestelmän on oltava toimituksen yhteydessä vahvalla salasanalla suojattu (kirjaimia ja numeroita, vähintään 8 merkkiä). Kalusteet toimittanut urakoitsija asettaa kalusteisiin rakennuttajan määrittämän salasanan urakkaan kuuluvana.

Paineenalennusventtiili säädetään alhaisimmalle mahdolliselle paineelle siten, että virtausteknisesti etäisimmän kalusteen virtaama on korkeintaan 100% normivirtaamasta. Vesijohtokalusteiden virtaamat mitataan, säädetään ja todetaan suunnitelmien mukaiseksi.

LAITTEET		
Muutos		Toimittaa Asentaa
Vesikalusteluettelo Vaihe 2		
HS 01 Hätäsuihku		
	Tyyppi	Hätäsuihku
	Valmistaja	Krusman Oy
	Valmistajan numero	3880
	LVI-numero	641 8550
	Painehäviö kPa (alustava)	240
	KV-johto	22
	LV-johto	22
Huomautukset		
Yhdistelmäsuihku jossa silmä/kasvosuihku suojakannella ja integroitu sekoitin.		
Hätäsuihku 76 l/min		
Silmä/kasvosuihku 28 l/min		
Vesiliitännät DN20		