
Ajankohta 7.2.2023
Kohde As Oy Juhonnurkka, Vaasanpuistikko 1, 65100 Vaasa

Lausunto parveketupakoinnista

Yleistä parvekerakenteista:

Kiinteistön parvekerakenteet ovat sellaiset, että niistä on suora yhteys toisiinsa kerrosten välillä. Vaikka parveke olisi lasitettu, niin ilmayhteys on olemassa ylä- ja alapuolisiin parvekkeisiin.

Parvekelaatat on kannatettu rakennuksen rungosta rakennusajankohdalle tyypillisellä rataakiskopalkituksella. Palkit on suojattu betonivalumanttelilla, mutta laattarakenne on muilta osin irti välipohjasta.

Näin ollen seinälinjan ja parvekelaatan välistä on ilmayhteys toisiinsa.

Pyynnöstä.

Raksystems Insinööri-toimisto Oy



Jukka Tammenpää
rkm, Aluepäällikkö Pohjanmaa
p: 050 574 4637
Sähköposti: jukka.tammenpaa@raksystems.fi